

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072  
от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача по  
организационным вопросам

Буцык В. В.

«22» января 2020 г.

## Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 22.01.2020 г. № 201

### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Помещения, оборудование и иное имущество, которые используются для осуществления дополнительной образовательной деятельности взрослого населения в Самарском областном отделении ВДПО по адресу: 443100, г. Самара, ул. Невская, 3, 4-ый этаж, комната №1.

### 2. Заказчик: Самарское областное отделение ВДПО

2.1. Юридический адрес: 443022, Самарская область, г. Самара, проезд Мальцева, д.4, офис 8

2.2 Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Невская, 3, 4-ый этаж, комната №1.

### 3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №253 от 21.01.2020.
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 22.01.2020;
- 3) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 22.01.2020;

4) Протокол исследования параметров световой среды №А632516/0164Д-1-О от 16.01.2020 ООО «Губернский центр оказания услуг по охране труда «Аврора-110» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517214);

5) Протокол исследования параметров микроклимата №А632516/0164Д-1-МКХ от 16.01.2020 ООО «Губернский центр оказания услуг по охране труда «Аврора-110» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517214).

## **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Помещения для осуществления образовательной деятельности Самарского областного отделения ВДПО расположены на четвертом этаже шестиэтажного административного здания на праве договора субаренды №151 от 01.08.2019 с ООО фирма «Полистрой» (помещение принадлежит арендодателю на на праве аренды по Договору аренды №01 от 01.02.2019 с правом субаренды) по адресу: 443100, г.Самара, ул.Невская, 3, 4-ый этаж, комната №1.

Общая площадь арендуемых помещений составляет 75,2 м<sup>2</sup>.

В учебном классе планируется обучение взрослого населения по утвержденным программам дополнительного профессионального образования и программам специальных курсов целевого назначения по направлению «Пожарно-технический минимум».

Учебный класс оборудован шестью одноместными письменными столами, расставленными в 3 ряда, по 2 в каждом, столом для преподавателя, учебной доской.

Внутренняя отделка выполнена материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции. На полу линолеумное покрытие, стены на всю высоту оштукатурены и окрашены водоэмульсионной краской, потолок подвесной со встроенными светильниками.

Освещение - смешанное. Естественное освещение - боковое, левостороннее, через оконные проемы, оборудованными пластиковыми стеклопакетами и жалюзи. Для искусственного освещения применяются потолочные светильники с люминесцентными лампами типа ЛБ в количестве 16 штук.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

На этаже имеются отдельные санузлы, оборудованные необходимым количеством санитарно-технических приборов.

Санитарно-гигиеническое состояние помещений удовлетворительное.

Вентиляция общеобменная естественного типа (через оконные проемы и существующие вентканалы здания).

Водоснабжение - централизованное, имеется холодная и горячая вода.

Канализация – централизованная, организована в горколлектор.

Отопление - центральное, водяное, отопительными приборами служат батареи радиаторного типа.

Питьевой режим организован привозной бутилированной водой, расфасованной в емкость (договор с ЗАО «Чистая вода» № ДОСТ/О-10/090120 от 09.01.2020 на поставку питьевой воды), и обеспечивается установкой с дозированным розливом питьевой воды и одноразовыми стаканчиками, и контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения.

Представлен договор №11726 – 19 перевозки грузов (сбор и вывоз отходов) от 01.01.2019 с ООО «БиС».

В целях санитарно-гигиенической оценки условий обучения в учебном классе предоставлены лабораторные исследования уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата на базе аккредитованного лабораторного центра ООО «Губернский центр оказания услуг по охране труда «Аврора-110» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517214).

Анализ полученных результатов (протокол исследования параметров световой среды №А632516/0164Д-1-О от 16.01.2020) показал, что показатель искусственного освещения (освещенность) в учебном классе соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий" (измеренные уровни освещенности составили: 375 лк, 380 лк, 385 лк, 400 лк на рабочей поверхности столов при гигиеническом нормативе не менее 300 лк).

Анализ полученных результатов (протокол исследования параметров микроклимата №А632516/0164Д-1-МКХ от 16.01.2020) показал, что параметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) на рабочем месте преподавателя соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" (измеренные показатели составили: температура воздуха (20,2-20,3)°С при оптимальном уровне (20,0-21,9)°С, влажность воздуха (32,5)% при допустимом уровне (15-75) %, скорость движения воздуха <0,1 м/с при оптимальном уровне не более 0,1 м/с для категории работ Ia в холодный период года).

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **На основании вышеизложенного:**

Помещения, оборудование и иное имущество, которые используются для осуществления дополнительной образовательной деятельности взрослого населения в Самарском областном отделении ВДПО по адресу: 443100, г.Самара, ул.Невская, 3, 4-ый этаж, комната №1

**Заказчик:** Самарское областное отделение ВДПО

**Юридический адрес:** 443022, Самарская область, г.Самара, проезд Мальцева, д.4, офис 8

**Фактический адрес:** 443100, г.Самара, ул.Невская, 3, 4-ый этаж, комната №1

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному и искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий";

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Врач по общей гигиене

 Мордовин Д.С.